

- 1- Uso de Viviendas
- 2- Uso Residencial Público
- 3- Uso Administrativo y de Oficinas
- 4- Uso de Atención de la Salud
- 5- Uso en Espectáculos y Locales de Reunión
- 6- Uso en Bares, Cafeterías y Restaurantes
- 7- Uso Educativo
- 8- Uso Comercial

Uso en Viviendas

AREA / SECTOR DOTACIÓN MÍNIMA RECOMENDADA EXTINTORES ADECUADOS

Cada piso en áreas generales
Un extintor cada 200 m² o fracción de superficie
Extintores ABC de 5 kg

Cocheras o estacionamientos
Un extintor por cada 5 cocheras o fracción en cada planta
Extintores de CO₂ x 3,5 kg ó ABC x 5 kg

Sectores de riesgo eléctrico, salas de máquinas, etc.
Un extintor en el acceso a cada local
Extintores de CO₂ de 5 kg

Medidores de gas
Un extintor en el acceso a cada local
Extintores ABC de 5 kg

Sala de reuniones, conferencias, etc.
Un extintor en el acceso a cada local
Extintores ABC de 5 kg

Uso Residencial Público

SECTOR DOTACIÓN MÍNIMA MATAFUEGOS CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD

Cada piso en áreas generales
Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre
Extintores ABC de 5 kg

Depósito de ropa, de mobiliario y generales
Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción
50% Extintores de 10L de agua presurizada
50% Extintores de ABC x 5 kg

Cuarto de basuras
Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción
50% Extintores de 10L de agua presurizada
50% Extintores de ABC x 5 kg

Talleres de mantenimiento
Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción
50% Extintores de ABC x 5 kg
50% Extintores de CO₂ x 5 kg

Sectores de riesgo eléctrico, salas de máquinas, etc.

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO2 de 5 kg

Sala de reuniones, conferencias, etc.

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cafetería, bar.

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Comedor

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cocina

Dos extintores en el acceso a cada local

50% Extintores de ABC x 5 kg 50% Extintores de CO2 x 5 kg

Medidores de gas

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cocheras o estacionamientos

Un extintor por cada 5 cocheras o fracción

Extintores de CO2 x 3,5 kg ó ABC x 5 kg.

Uso Administrativo y de Oficinas

SECTOR

DOTACIÓN MÍNIMA

MATAFUEGOS CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD

Cada piso en áreas generales

Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre

Extintores ABC de 5 kg

Archivos en general

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

50% Extintores de 10 L de agua presurizada

50% Extintores de ABC x 5 kg

Archivos en microfilm, películas o soportes magnéticos

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

Extintores de CO2 de 5 kg

Salas de fotocopias

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

50 % Extintores de ABC x 5 kg

50% Extintores de CO2 x 5 kg

Depósitos de material de oficina

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

Extintores ABC de 5 kg

Sala de reuniones, conferencias, etc.

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cafetería, bar.

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Biblioteca

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

50% Extintores de 10 L de agua presurizada

50% Extintores de ABC x 5 kg

Sectores de riesgo eléctrico, salas de máquinas, etc.

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO2 de 5 kg

Medidores de gas

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Servidor de computación o centro de Cómputos

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO2 de 5 kg o Extintores de gases según Norma IRAM 3526-0 de 5 kg

Cocheras o estacionamientos

Un extintor por cada 5 cocheras o fracción en cada planta

Extintores de CO2 x 3,5 kg ó Extintores ABC x 5 kg

Uso de Atención de la Salud

SECTOR

DOTACIÓN MÍNIMA

MATAFUEGOS CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD

Cada piso en áreas generales

Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre

Extintores ABC de 5 kg

Zona de administración

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

Extintores ABC de 5 kg

Cuarto de basuras

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

50% Extintores de 10 L de agua presurizada

50% Extintores de ABC x 5 kg

Talleres de mantenimiento

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

50% Extintores de ABC x 5 kg

50% Extintores de CO2 x 5 kg

Depósitos de alimentos, de farmacia y generales

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

50% Extintores de ABC x 5 kg 50% Extintores de CO2 x 5 kg

Depósitos de ropa

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

50% Extintores de 10 L de agua presurizada

50% Extintores de ABC x 5 kg

Depósitos de inflamables

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

50% Extintores de ABC x 19 kg

50% Extintores de Espuma Mecánica x 10 L

Archivos de historias clínicas

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

50% Extintores de 10 L de agua presurizada

50% Extintores de ABC x 5 kg

Lavandería

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción

50% Extintores de 10 L de agua presurizada

50% Extintores de ABC x 5 kg

Quirófanos, salas de rayos X, esterilización, laboratorio, urgencias, tomografía y demás sectores con equipamiento de complejidad

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO2 de 5 kg o Extintores de gases según norma IRAM 3526-0 de 5 kg

Sectores de riesgo eléctrico, salas de máquinas, etc.

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO₂ de 5 kg

Sala de reuniones, conferencias, etc.

Dos extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cafetería, bar.

Dos extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Comedor

Dos extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cocina

Dos extintor en el acceso a cada local

50% Extintores de ABC x 5 kg

50% Extintores de CO₂ x 5 kg

Medidores de gas

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Servidor de computación o Centro de Cómputos

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO₂ de 5 kg o Extintores de gases según norma IRAM 3526-0 de 5 kg

Cocheras o estacionamientos

Un extintor por cada 5 cocheras o fracción en cada planta

Extintores de CO₂ x 3,5 kg ó Extintores ABC x 5 kg

Uso en Espectáculos y Locales de Reunión

SECTOR

DOTACIÓN MÍNIMA

MATAFUEGOS CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD

Zonas generales, vestíbulos de piso, y espacios donde tiene lugar el espectáculo o la reunión de personas.

Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre

Extintores ABC de 5 kg

Cabinas de proyección, de producción sonora, etc.

Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción

Extintores de CO₂ de 5 kg o Extintores de gases según norma IRAM 3526-0 de 5 kg

Zona de camerinos

Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción

Extintores ABC de 5 kg

Almacén de decorados

Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción

50% Extintores de 10 L de agua presurizada

50% Extintores de ABC x 5 kg

Depósito de vestuarios y generales

Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción

Extintores ABC de 5 kg

Escenario

Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción

Extintores ABC de 5 kg

Talleres de mantenimiento o montaje de decorados

Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción

50% Extintores de ABC x 5 kg

50% Extintores de CO₂ x 5 kg

Sectores de riesgo eléctrico, salas de máquinas, etc.

Un extintores en el acceso a cada local

Extintores de CO2 de 5 kg

Cafetería, bar.

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Comedor

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cocina

Dos extintores en el acceso a cada local

50% Extintores de ABC x 5 kg 50% Extintores de CO2 x 5 kg

Medidores de gas

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Servidor de computación o centro de Cómputos

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO2 de 5 kg o Extintores gases según norma IRAM 3526-0 de 5 kg

Cocheras o estacionamientos

Un extintor por cada 5 cocheras o fracción en cada planta

Extintores de CO2 x 3,5 kg ó Extintores ABC x 5 kg

Uso en Bares, Cafeterías y Restaurantes

SECTOR

DOTACIÓN MÍNIMA

MATAFUEGOS CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD

Cada piso o zonas generales para atención de público

Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre. Mínimo dos

Extintores ABC de 5 kg

Depósito de mobiliario o servicios de mesa

Un extintor hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción.

Extintores ABC de 5 kg

Cuarto de basuras

Un extintor hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción.

Extintores ABC de 5 kg

Sectores de riesgo eléctrico, salas de máquinas, etc.

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO2 de 5 kg

Cocina

Dos extintor hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción.

50% Extintores de ABC x 5 kg

50% Extintores de CO2 x 5 kg

Depósitos de provisiones que puedan contener aceites o alcoholes

Dos extintores hasta 200 m2 y un extintor más cada 200 m2 adicionales o fracción.

50% Extintores de ABC x 10 kg

50% Extintores de espuma Mecánica x 10 L

Medidores de gas

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cocheras o estacionamientos

Un extintor por cada 5 cocheras o fracción en cada planta

Extintores de CO2 x 3,5 kg ó Extintores ABC x 5 kg

Uso Educativo

SECTOR DOTACIÓN MÍNIMA MATAFUEGOS CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD

Cada piso en áreas generales

Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre
Extintores ABC de 5 kg

Archivos y bibliotecas

Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción

50% Extintores de 10 L de agua presurizada

50% Extintores ABC x 5 kg

Cuarto de basuras

Un extintor hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción

Extintores ABC 5 kg

Talleres y laboratorios

Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción

50% Extintores de ABC x 5 kg

50% Extintores de CO₂ x 5 kg

Sectores de riesgo eléctrico, salas de máquinas, etc.

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO₂ de 5 kg

Cine, salón de actos, salón de usos múltiples, etc.

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Recinto religioso

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cafetería, bar

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Comedor

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cocina

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Medidores de gas

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Servidor de Computación o Centro de Cómputos

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO₂ de 5 kg o Extintores de gases según norma IRAM 3526-0 de 5 kg

Cocheras o estacionamientos

Un extintor por cada 5 cocheras o fracción en cada planta

Extintores de CO₂ x 3,5 kg ó ABC x 5 kg

Uso Comercial

SECTOR DOTACIÓN MÍNIMA MATAFUEGOS: CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD

Cada piso en áreas generales de venta

Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre. Uno hasta 100 m² o fracción.

Extintores ABC de 5 kg

Cuarto de basuras

Dos extintores hasta 200 m² y un extintores más cada 200 m² adicionales o fracción

50% Extintores de 10 L de agua presurizada

50% Extintores de ABC x 5 kg

Talleres de mantenimiento

Dos extintores hasta 200 m² y un extintor más cada 200 m² adicionales o fracción

50% Extintores de ABC x 5 kg

50% Extintores de CO₂ x 5 kg

Sectores de riesgo eléctrico, salas de máquinas, etc.

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO₂ de 5 kg

Sala de reuniones, conferencias, etc.

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cafetería, bar.

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Cocina

Un extintor en el acceso a cada local

50% Extintores de ABC x 5 kg

50% Extintores de CO₂ x 5 kg

Administración

Dos extintores en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Archivos

Dos extintores hasta 200 m² o fracción

50% Extintores de 10 L de agua presurizada

50% Extintores de ABC x 5 kg

Vestuarios de personal

Dos extintores hasta 200 m² o fracción

Extintores ABC de 5 kg

Medidores de gas

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores ABC de 5 kg

Servidor de computación o Centro de Cómputos

Un extintor en el acceso a cada local

Extintores de CO₂ de 5 kg o Extintores de gases según norma IRAM 3526-0 de 5 kg

Cocheras o estacionamientos

Un extintor por cada 5 cocheras o fracción

Extintores de CO₂ x 3,5 kg ó ABC x 5 kg